

	<b>CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU</b>	<b>DOKÜMAN KODU</b>	<b>YİTDB-18a</b>
		<b>YAYIN TARİHİ</b>	<b>01.01.2020</b>
	<b>BİRİM ADI</b>	<b>REVİZYON NO</b>	-
	<b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi</b>	<b>REVİZYON TARİHİ</b>	-
		<b>SAYFA NO</b>	<b>1/1</b>

Cihaz Bilgileri			
CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI		MARKASI	
MODELİ		MODELİ	
SERİ NO		SERİ NO	
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER	
1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solusyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinin hava ile temizliğinin yapılması

**NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.**

TEKNİK RAPOR	
<b>BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN</b>	<b>TEKNİK SERVİS SORUMLUSU</b>

<b>Hazırlayan</b>	<b>Kontrol Eden</b>	<b>Onaylayan</b>
Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri	Ziya DERİN Mekanik İmalat ve Bakım Onarım Şube Müdür V.	Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı