

	DALGIÇ POMPA VE PİS SU POMPALARI BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18b
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
	BİRİM ADI	REVİZYON NO	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	REVİZYON TARİHİ	-
		SAYFA NO	1/1

1	Cihazın çalışması esnasında ses ve titreşim kontrolü yapılacak.
2	Cihaz bilgi ekranında uyarı yazısı ya da işareti var mı kontrol edilecek.
3	Tüm elektriksel bağlantılar ve elemanları (kablo, şartel, sigorta, vb.) kontrol edilecek.
4	Şamandıra yukarı aşağı oynatılarak çalışması kontrol edilecek.

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

--

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri	Ziya DERİN Mekanik İmalat ve Bakım Onarım Şube Müdür V.	Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı