

	İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18c
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	REVİZYON TARİHİ
		SAYFA NO	1/1

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI	
MODELİ	
SERİ NO	
KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER

1	Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü)
2	Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır.
3	Su kaçağı var mı kontrol edilir.
4	Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir.
5	Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir.
6	Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir.
7	Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatikçe geçiyor mu kontrol edilir.
8	Su deposu seviyesi kontrol edilir.
9	Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir.
10	Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir.

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU

Hazırlayan Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri	Kontrol Eden Ziya DERİN Mekanik İmalat ve Bakım Onarım Şube Müdür V.	Onaylayan Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
--	--	--