

	KALORİFER KAZANI VE BRÜLÖR AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18d
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
	BİRİM ADI Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	REVİZYON NO	-
		REVİZYON TARİHİ	-
		SAYFA NO	1/1

CİHAZ BİLGİLERİ

BRULOR		KALORİFER KAZANI	
MARKASI		MARKASI	
MODELİ		MODELİ	
SERİ NO		SERİ NO	
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER

1	Kazan dairesinin temizliği yapılır.(Her hafta Cuma günleri)
2	Tüm gaz vanalarının konumu ve basınç manometreleri kontrol edilir.
3	Gözlemeleme ve koklama yoluyla gaz kaçağı kontrolü yapılır.
4	Gaz kaçağı alarm dedektörü test edilir.(her hafta Cuma günleri)
5	Brülörün yanması gözlemlenir yanmada herhangi anormallik var ise teknik servis amirine haber verilir
6	Boyerler, Genleşme tankları, Manometreler, termometreler ve kazan termostatları kontrol edilir.
7	Kalorifer gidiş ve dönüş sirkülasyon pompaları kontrol edilir.
8	Kazan ısıtma yüzeylerinden ve duman borularından geçen gazların yoğunlaşmaması için kazan suyu gidiş sıcaklığını 609C'nin ve duman gazı sıcaklığını da 709C'nin altına düşürülmemelidir.
9	Tesisatın suyu Manometreden devamlı kontrol edilir. Su eksilmesi varsa sebebi araştırılmalı ve su tamamlanmalıdır.
10	Kazanda ve tesisatta su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir. Sızıntı var ise teknik servis amirine haber verilir

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri	Ziya DERİN Mekanik İmalat ve Bakım Onarım Şube Müdür V.	Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı