



**Bakım ve Genel Kontrol Formu**  
(OG Hücre - Trafo)

DOKÜMAN KODU

YİTDB-40

YAYIN TARİHİ

31.05.2024

REVİZYON NO

-

BİRİM ADI

REVİZYON TARİHİ

-

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi

SAYFA NO

1/1

Tesis Adı :

Fiziki Kontroller

Bina Durumu	Sağlam	<input type="checkbox"/>	Hasarlı	<input type="checkbox"/>
Kapı Kilitleri	Sağlam	<input type="checkbox"/>	Hasarlı	<input type="checkbox"/>
Uyarı Levhaları	Var	<input type="checkbox"/>	Yok	<input type="checkbox"/>
Acil Aydınlatma	Çalışıyor	<input type="checkbox"/>	Arızalı	<input type="checkbox"/>
İzole Halı	Sağlam	<input type="checkbox"/>	Hasarlı	<input type="checkbox"/>
Manevra Aparatları	Sağlam	<input type="checkbox"/>	Hasarlı	<input type="checkbox"/>
Yangın Söndürücü	Var	<input type="checkbox"/>	Yok	<input type="checkbox"/>

Son Kullanma Tarihi : ..... / ..... / 20.....

Temizlik Durumu : Temiz  Temizlik Gerekliyor

OG Hücre Kontrolleri

Role Durumu	Çalışıyor	<input type="checkbox"/>	Arızalı	<input type="checkbox"/>
İkaz Lambaları	Çalışıyor	<input type="checkbox"/>	Arızalı	<input type="checkbox"/>
AG Sigortalar	Çalışıyor	<input type="checkbox"/>	Arızalı	<input type="checkbox"/>
Bar 24	Çalışıyor	<input type="checkbox"/>	Arızalı	<input type="checkbox"/>
Pano Fiziki Durum	Sağlam	<input type="checkbox"/>	Hasarlı	<input type="checkbox"/>
Tek Hat Şeması	Var	<input type="checkbox"/>	Yok	<input type="checkbox"/>

Trafo Kontrolleri

Plastik Güvenlik Şeridi	Var	<input type="checkbox"/>	Yok	<input type="checkbox"/>
Uyarı Levhası	Var	<input type="checkbox"/>	Yok	<input type="checkbox"/>
Acil Aydınlatma	Çalışıyor	<input type="checkbox"/>	Arızalı	<input type="checkbox"/>
Sıcaklık Durumu	Normal	<input type="checkbox"/>	Aşırı	<input type="checkbox"/>
Temizlik	Temiz	<input type="checkbox"/>	Temizlik Gerekliyor	<input type="checkbox"/>
Yağ Seviyesi	Normal	<input type="checkbox"/>	Eksik	<input type="checkbox"/>
Slikagel Durumu	Normal	<input type="checkbox"/>	Değişmesi Gerekli	<input type="checkbox"/>

Notlar: .....

Kontrol Tarihi:..... / ..... / 20..... Saati .....

Kontrol Yapan Personel

Onay

**Hazırlayan**

İbrahim DOĞAN  
Elektrik Teknisyeni

**Kontrol Eden**

Özgür ÇÖKÜK  
Elektrik İmalat Bakım Onarım  
Şube Müdür V.

**Onaylayan**

Umut AYDIN  
Yapı İşleri ve Teknik Daire  
Başkanı