

 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İçme Suyu Hidroforları Aylık Bakım ve Kontrol Formu	Doküman No	AGÜ.502.08.FRM.21
		Yayın Tarihi	01/01/2020
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	01.01.2025
		Sayfa No	1/1

CİHAZ BİLGİLERİ	
MARKASI	
MODELİ	
SERİ NO	
KAPASİTESİ	
YAPILACAK KONTROLLER	
1	Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü)
2	Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır.
3	Su kaçağı var mı kontrol edilir.
4	Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir.
5	Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir.
6	Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir.
7	Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir.
8	Su deposu seviyesi kontrol edilir.
9	Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir.
10	Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir.
NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.	
TEKNİK RAPOR	
BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri	Ziya DERİN Mekanik İmalat ve Bakım Onarım Şube Müdür V.	Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı