

 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ	Kalorifer Kazanı ve Brülör Aylık Bakım ve Kontrol Formu	Doküman No	AGÜ.502.08.FRM.00
		Yayın Tarihi	01/01/2020
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	01.01.2025
		Sayfa No	1/1
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			

CİHAZ BİLGİLERİ			
BRULOR		KALORİFER KAZANI	
MARKASI		MARKASI	
MODELİ		MODELİ	
SERİ NO		SERİ NO	
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	
YAPILACAK KONTROLLER			
1	Kazan dairesinin temizliği yapılır.(Her hafta Cuma günleri)		
2	Tüm gaz vanalarının konumu ve basınç manometreleri kontrol edilir.		
3	Gözlemlene ve koklama yoluyla gaz kaçağı kontrolü yapılır.		
4	Gaz kaçağı alarm dedektörü test edilir.(her hafta Cuma günleri)		
5	Brülörün yanması gözlemlenir yanmada herhangi anormallik var ise teknik servis amirine haber verilir		
6	Boylar, Genleşme tankları, Manometreler, termometreler ve kazan termostatları kontrol edilir.		
7	Kalorifer gidiş ve dönüş sirkülasyon pompaları kontrol edilir.		
8	Kazan ısıtma yüzeylerinden ve duman borularından geçen gazların yoğunlaşmaması için kazan suyu gidiş sıcaklığını 609C'nin ve duman gazı sıcaklığını da 709C'nin altına düşürülmemelidir.		
9	Tesisatın suyu Manometreden devamlı kontrol edilir. Su eksilmesi varsa sebebi araştırılmalı ve su tamamlanmalıdır.		
10	Kazanda ve tesisatta su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir. Sızıntı var ise teknik servis amirine haber verilir		
NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.			
TEKNİK RAPOR			
BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN		TEKNİK SERVİS SORUMLUSU	

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri	Ziya DERİN Mekanik İmalat ve Bakım Onarım Şube Müdür V.	Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı