

 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ	Yangın ve Su Depoları Aylık Bakım ve Kontrol Formu	Doküman No	AGÜ.502.08.FRM.42
		Yayın Tarihi	01/01/2020
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	01.01.2025
		Sayfa No	1/1
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			

UYGULAMA				
*	Lokasyonlarda Teknik Personeli tarafından yukarıda belirtilen bilgiler ışığında günlük/haftalık veya acil durumlarda Yangın Sistemlerinin kontrolleri aşağıdaki listeye göre gerçekleştirilir. Olumlu veya olumsuz durumlarında ilgili sütuna "✓" işareti ile işaretlenir.			
*	Sistem kontrolleri listedeki konu ve bölümlerde ayrı ayrı fiziksel açıdan değerlendirilir. Kontrol edilen bölümde bulunan sistem elemanlarının olduğu sütunlar değerlendirilir.			
*	Olumsuz olarak değerlendirilen noktalarda açıklama kısmında hangi sistem ekipmanı olduğuna ve sorunun detayına dair bilgiler kaydedilir.			
Sıra No	YANGIN SİSTEMİ KONTROL LİSTESİ	Evet	Hayır	Açıklama
YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ				
1	Tavanda bulunan detektörlerdeki kırmızı ışık yanıp sönmektedir.			
2	Alarm Butonu (Kırbas) Fiziksel olarak sağlam durumdadır.			
3	Duman detektörleri fiziksel olarak sağlamdır.			
YANGIN KONTROL PANELİ				
1	Yangın kontrol panosu çalışır ve aktif durumdadır.			
YANGIN DOLAP SİSTEMİ				
1	Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır.			
2	Dolap üzerinde kontrol tarihini gösterir etiket mevcuttur.			
3	Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur.			
4	Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır.			
5	Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır.			
SU DEPOSU				
1	Su Deposunun ana kapağı fiziksel olarak zarar görmemiştir.			
2	Depodaki su seviyesi uygundur.			
3	Depoya su veren sistemde herhangi bir sızdırma mevcut değildir.			
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM VANALARI				
1	Sprinkler sisteminin dağıtıldığı bölümde bulunan vanalar açık konumdadır.			
2	Vanalardaki zincir ve kilit sistemi kapalıdır.			
TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ				
1	Yangın söndürme tüpleri askı kayışı ile asılı konumdadır.			
2	Tüplerdeki bakım periyodunu gösterir etiket mevcut ve günceldir.			
3	Tüplerdeki basınç göstergede uygun olarak görünmektedir.			
4	Tüplerin önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır.			
YANGIN POMPA DAİRESİ				
1	Pompa dairesi kapalı konumda ve uyarı tabelaları mevcuttur.			
2	Pompa sisteminin bulunduğu odadaki duman detektörleri çalışır konumdadır.			
3	Pompa dairesindeki panoda göstergeler aktif konumdadır.			
NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.				
TEKNİK RAPOR				
BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN		TEKNİK SERVİS SORUMLUSU		

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri	Ziya DERİN Mekanik İmalat ve Bakım Onarım Şube Müdür V.	Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı