

 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yangın Dolapları ve Yangın Hidrantlarının Kullanılması Talimatnamesi	Doküman No	AGÜ.502.08.TLM.34
		Yayın Tarihi	01.01.2020
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

1. Yangın dolabının kapağını açınız.
2. Dolabın içerisinde sarılı vaziyetteki hortumu dışarı çıkartınız ve açınız.
3. Hortumun ucuna lansı takınız.
4. Hortumun diğer ucunu yangın dolabının yanındaki yangın hidrantına takınız ve suyu açınız.
5. Gerekiyorsa elektriği kestiriniz.
6. Gerekiyorsa bölgeyi boşalttırınız.
7. Yangına gerekli müdahaleyi yapınız.
8. Alevin çıkış sebebini (oksijen, aygaz, vs.) tespit edip varsa vanalarını kapatabiliyorsanız kapatınız.
9. Yangına rüzgâr yönünde müdahale ediniz.
10. Yangının çıkış noktasını tespit ediniz ve o noktaya müdahale ediniz.
11. Yangın söndükten ve soğutma çalışmaları bittikten sonra hortumu bağladığınız hidrandın vanasını kapatıp suyu kesiniz.
12. Hortumun içindeki basınçlı suyu boşaltınız ve hortumun ucundaki lansı sökünüz.
13. Hortumun hidrant bağlantısını sökünüz ve içindeki suyu tamamen boşaltınız.
14. Hortumu çift kat olacak şekilde sarınız.
15. Hortumu ve lansı yangın dolabına yerleştiriniz.
16. Dolabın kapağını kapatınız.
17. Belirlenen düzenli aralıklarla yangın dolabının ve hidrantının kontrollerini ve gerekli bakımlarını yapınız.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri	Ziya DERİN Mekanik İmalat ve Bakım Onarım Şube Müdür V.	Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı